

ANEXO XIII



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

**ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN-
EDIFICACION**

Municipalidad de : BARRANCO
 N° de Expediente: E-1479-2024
 N° de Acta : 094-2024/ 1° Rev. Antep
 Fecha : 14/06/2024

VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO SAC / UBICACIÓN: MALECON PAUL HARRIS N°332-336

ALTURA:14 PISOS+AZ

TIPO DE TRAMITE: ANTEPROYECTO/ TIPO DE OBRA: OBRA NUEVA / USO PROPUESTO: MULTIFAMILIAR

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. DELEGADOS ASISTENTES

Representantes	Fecha	Apellidos y Nombres	N° Registro CAP/CIP	Firma
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA	14/06/2024	ARQ. Javier Antonio Allpas Cartulin	4105	
DELEGADO ARQUITECTO- CAP	14/06/2024	ARQ.Santos Manuel Isidro Pesantes	8535	
DELEGADO ARQUITECTO- CAP	14/06/2024	ARQ.Durand Paredes Ernesto Gabriel	6967	
DELEGADO INGENIERO CIVIL- CIP				
DELEGADO INGENIERO SANITARIO- CIP				
DELEGADO INGENIERO ELECTRICO O ELECTROMECHANICO - CIP				
DELEGADO AD-HOC DEL MINISTERIO DE CULTURA - MC (*)				
DELEGADO AD-HOC DEL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED (**)				
DELEGADO AD-HOC DEL SERVICIO GENERAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (**)				

(*) Debe emitir opinión favorable para su aprobación. (**) Sólo emite opinión / O entidad que haga sus veces:

N° DE REPRESENTANTES ASISTENTES A LA SESIÓN DE VERIFICACIÓN :

2. RESUMEN DE DICTAMEN :

(Marcar con X lo que corresponda)

DICTAMEN	ARQUITECTURA	ESTRUCTURAS	INST. SANITARIAS	INST. ELÉCTRICAS
CONFORME	X			
NO CONFORME				
CONFORME CON OBSERVACIONES (1)				

(1) APLICABLE PARA PROYECTOS EN MODALIDADES C Y D, EN EL CASO DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA SOLO SE EMITE EL DICTAMEN EN LOS TERMINOS CONFORME Y NO CONFORME.

Faint blue stamp: "Comisión Técnica" and "CAP 4105"



3. OBSERVACIONES, FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL DICTAMEN:



EXPEDIENTE N° E-1749-2024 / ANTEPROYECTO (X) PROYECTO () / REVISIÓN : 1° REVISIÓN
VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO SAC / UBICACIÓN: MALECON PAUL HARRIS N°332-336 / ALTURA: 14 PISOS+AZ
TIPO DE TRAMITE: ANTEPROYECTO / TIPO DE OBRA: OBRA NUEVA / USO PROPUESTO: MULTIFAMILIAR

DICTAMEN CONFORME

PARA PROYECTO:

- 1 PRESENTAR FICHA TÉCNICA DE ASCENSOR ART 7H) NORMA GE020 RNF
- 2 SE DEBERA CONTAR CON FUENTE ALTERNATIVA DE ENERGÍA ART 102 F) NORMA A130 RNF
- 3 PRESENTAR CÁLCULO CORRESPONDIENTE DEL 30% DESTINADO A ARFA VERDE NATURAL ART 6 1 J) ORD. N°2361-MMI
- 4 MEJORAR ANTROPOMETRÍA EN TERRAZAS Y BALCONES ART 10-3 NORMA A010 RNF



SANTOS M. ISIDRO P.
ARQUITECTO
CAP. 8535




ERNESTO G. DURAND PAREDES
ARQUITECTO
C.A.P. 6967

4. CERTIFICACIÓN DE ACTA:

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA CERTIFICA QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAD DE LO OCURRIDO EN LA SESIÓN, REQUIRIENDO SE INCLUYA LA PRESENTE EN EL LIBRO DE ACTAS.
LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACTA DEBIDAMENTE LLENADA, LUEGO DE SU LECTURA Y APROBACION.

14.06.2024

Fecha


Arq. Javier Antonio Allpas Cartuín
CAP. 4105
Firma y sello del Presidente de la Comisión Técnica