

DPMC.3682140
Exp.448816-BT

Lima, 9 de octubre de 2024

Señores:
VIVA NEGOCIO INMOBILIARIO SAC
Mlc Paul Harris 332-336 Mz C Lt 3 Urb Confraternidad
Barranco

Referencia: Punto de entrega en Baja Tensión con una máxima demanda de 269 kW para el predio ubicado en el Mlc Paul Harris 332-336 Mz C Lt 3 Urb Confraternidad, en el distrito de Barranco.

De nuestra consideración:

En su atención a su solicitud, les informamos que, hemos fijado el punto de entrega en baja tensión para el predio de la referencia con acceso desde la vía pública para el personal técnico y de lectura de Luz del Sur en el **Malecón Paul Harris**, mirando el predio desde la vía pública en el **extremo derecho** y junto a la vereda.

Finalmente le informamos que, deberá reservar el espacio suficiente para la instalación de los medidores hasta un máximo de dos filas horizontales; en caso de no poder cumplir con este requerimiento, proyectar la distribución de los mismos en 2 o más bancos y de ser necesario que los bancos de medidores se ubiquen uno frente al otro, deberá existir una distancia no menor a 1,50m.

Este documento tiene una vigencia de **dos años**, y las condiciones técnico económicas y el plazo de atención le serán informadas cuando nos soliciten el presupuesto por la conexión eléctrica.

En caso tenga alguna consulta sobre el particular, agradeceremos comunicarse a nuestra área de atención telefónica FONOLUZ al 617-5000 Opción 4 o mediante correo electrónico conexiones@luzdelsur.com.pe.

Atentamente,



Marco Calderón Alzamora
Dpto. Ingeniería y Construcción
Clientes Mayores a 50 kW

/hdie